



Q=15826-26378(m³/h)
P=3318-3410(Pa)
t=170° C
N=4-37kw(220V 60HZ)

注：轴承座配用TX013-200Y水冷座,电机端带轮用B4-0220,主轴端用B4-0240.

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|------------------|--|-----|---|
| | | | | | | 配 (Y225S-4 37KW) | | |  |
| | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 | | | | Y9-38-8C锅炉离心引风机 |
| 设 计 | | | 标准化 | | | 阶 段 标 记 | | 重 量 | 比 例 |
| 校 对 | | | 制 图 | | | | | | 1:12 |
| 工 艺 | | | 批 准 | | | | | | |
| 审 核 | | | 日 期 | | | 共 张 | | 第 张 | |

| |
|------------------|
| 借 (通) 用 件 登 记 |
| 旧底图总号 |
| 底图总号 |
| 签 字 |
| 日 期 |
| 档案员 日 期 |